

**CONSOLIDADO DE PREGUNTAS A LA FCT RECIBIDAS
DURANTE EL ESTUDIO DE MERCADO O COSTOS**

Fecha 23/07/2015

Las siguientes preguntas se recibieron durante el desarrollo del Estudio de Mercado o Costos para el proceso de plantas eléctricas.

Empresa	DIESELECTROS
Contacto	Paola Arake

PREGUNTA No. 1.

Ustedes estan solicitando motor perkins o lister peter nosotros solo tenemos el motor perkins sabiendo que este es mucho mas costoso que el motor lister, motor que ya no la traemos debido a que la fábrica de lister esta liquidada desde el año pasado . Por esta razón queríamos saber si podemos ofrecer en cambio de lister, motor cummins o lovol??

3

Respuesta

Se modifica la Ficha de Condiciones Técnicas. No se exigirán marcas específicas de motores o generadores para las plantas eléctricas. Las plantas ofertadas deberán cumplir con las especificaciones solicitadas en la Ficha de Condiciones Técnicas.

PREGUNTA No. 2.

Las plantas van a quedar tipo cubierta o intemperie? y si quedara tipo cubierta en un cuarto nosotros debemos hacer las obras civiles entrada y salida de aire caliente? y como sugerencia las medidas del cuarto deben tener como mínimo 50cm en cada extremo de donde se colocara la planta.

Respuesta

No se requiere obras civiles de entrada y salida de aire, solo se requerirá cabina insonora tipo intemperie. Las plantas eléctricas quedarán en sitios a la intemperie.

PREGUNTA No. 3.

En cuanto a la documentación que requieren todo se envía por este medio?

Respuesta

Para esta primera fase (estudio de sector) se requiere únicamente el formato en Excel diligenciado que corresponde a la solicitud de cotización.

PREGUNTA No. 4.

Que tiempo de entrega requieren de todos los equipos para ser despachados en cada una de las sedes?

Respuesta

Las plantas eléctricas deben entregarse en correcto funcionamiento en todas las sedes dentro del tiempo de ejecución del contrato sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2015. Cuando se adjudique el contrato, se realizará la respectiva programación de instalaciones en conjunto con la empresa contratista.

Empresa	IGNACIO GOMEZ IGM S.A.S
Contacto	Paola Arake

PREGUNTA NO.5.

Suministro de planos de los lugares a ser instaladas las plantas eléctricas o programación de visitas de inspección a sitio

Respuesta

Las plantas eléctricas se van a instalar con cabina insonora tipo intemperie y base en concreto en sitios ya definidos y ubicados generalmente a la intemperie, y las transferencias automáticas deben ubicarse en los cuartos técnicos lo más cerca posible al tablero totalizador de entrada. Para realizar el dimensionamiento de las acometidas eléctricas necesarias se suministra la información de distancia total de acometidas para planta, para red y para carga, la potencia requerida, además de los requisitos de todos elementos y accesorios a adquirir e instalar para las plantas eléctricas. El contratista debe estimar todos los costos de la adquisición e instalación de las plantas eléctricas con la información suministrada. El ICBF no dispone de planos de ubicación de las plantas eléctricas. En esta parte del estudio de mercado no se consideran visitas técnicas de reconocimiento.

PREGUNTA No.6.

En todas las locaciones debe cotizarse planta y transferencia?

Respuesta

Si, en todas se debe incluir planta eléctrica y transferencia automática, como se especifica en la Ficha de Condiciones Técnicas.

PREGUNTA No.7.

Es posible modificar la forma de pago propuesta con el fin de hacer el pago de anticipo?

Respuesta

No es posible modificar la forma de pago. Se mantiene la forma de pagos parciales de acuerdo a los bienes efectivamente suministrados y a los servicios efectivamente prestados.