CONSOLIDADO OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA RECIBIDAS DURANTE EL ESTUDIO DE MERCADO	Fecha	26/08/13

Contratar el suministro e instalación de módulos de estantería pesada con entrepisos para el Archivo Central Único del ICBF.

Empresa	T.T.C. Talleres Técnicos Colombianos Ltda.
Contacto	Alejandro Dávila Valdés

OBSERVACION No. 1.
De acuerdo con el plano, deberían haber 9 carros para la consulta en el ultimo nivel ya que en el ultimo modulo doble hay pasillo?

Respuesta No.1

El ICBF solicita en la ficha técnica ocho (8) carros para consulta. El plano que se les dio a conocer es para que los posibles cotizantes tengan una idea de la distribución de la estantería en la bodega donde se va a instalar.

OBSERVACION No. 2.

Existe otra alternativa de piso que no es en platina y cumple las mismas especificaciones y es usado por la mayoría de empresas que almacenan archivo. Se puede usar también?

Respuesta No.2

El ICBF solicita en la ficha técnica en el numeral 6.1.4 Pasillos (corredores y puentes) que se fabriquen en lámina de acero cold rolled calibre 14 o da la opción de fabricarlo en lámina galvanizada calibre 16; si se tiene otra opción que cumpla las condiciones de resistencia, seguridad y consistencia, de fabricación en platinas u otro diseño, se puede incluir la propuesta de corredores y puentes y será analizada por el ICBF su impacto técnico y económico.

OBSERVACION No. 3.

Favor indicar el plazo para entregar la cotización

Respuesta No. 3

Agosto 27 de 2013

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co

Empresa	Agencia-alemana
Contacto	Nelson M. Montenegro

OBSERVACION No. 4.

Las cajas X 300 que peso máximo contendrán?

Respuesta No.4

La capacidad de almacenaje es un aproximado que da la entidad ya que las cajas X-300 tienen un estándar de capacidad y peso en el mercado. Los posibles cotizantes deben tener en cuenta las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica para presentar la cotización.

OBSERVACION No. 5.

Si la carga aproximada de cada entrepaño es de 300 Kg, porque necesitan vigas que soporten 1500 kg.?

Respuesta No.5

Nuevamente solicitamos a los posibles cotizantes tener en cuenta las especificaciones técnicas de la ficha técnica para que presenten su cotización en igualdad de condiciones**.**

OBSERVACION No. 6.

Cuál es el movimiento diario /semanal de las cajas? Para determinar si las escaleras de acceso son suficientes o es necesario adicionar más, teniendo en cuenta las normas de seguridad industrial (rutas de evacuación).

Respuesta No.6

Solicitamos tener en cuenta la ficha técnica para presentar cotización.

OBSERVACION No. 7.

Cuál es el uso de los rieles señalados en la requisición?

Respuesta No.7

Los rieles señalados en la ficha técnica son los que permiten el desplazamiento de los carros en los entrepisos.

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co